



## Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Câmara Municipal

Gabinete do Presidente

### EDITAL

#### Qualidade de Água Para Consumo Humano – Análises de Controlo Analítico

**António Edmundo Freire Ribeiro**, Presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, na qualidade de entidade gestora responsável pelo fornecimento de água destinada ao consumo humano, e em cumprimento do disposto no artigo 17º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, torna público os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da qualidade da água, relativos ao 4º trimestre do ano de 2008, os quais constam em anexo.

Em cumprimento do disposto no artigo 18º, n.º 1 do supra citado Decreto-Lei o Município deu conhecimento dos incumprimentos detectados à Autoridade de Saúde Concelhia e ao Instituto Regulador de Água e Resíduos.

Para conhecimento geral se publica o presente Edital, que vai ser afixado nos lugares de estilo.

Paços do Município, 19 de Janeiro de 2009,

O Presidente da Câmara,

*(António Edmundo Freire Ribeiro)*



## Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Câmara Municipal

Gabinete do Presidente

### Controlo Analítico da Água Destinada ao Consumo Humano Quarto Trimestre de 2008

Zona de abastecimento ZA1 (Figueira de Castelo Rodrigo)

Zona de abastecimento ZA2 (Barca D' Alva)

As Zonas de abastecimento ZA3 (Milheiro) e ZA4 (Luzelos) foram desactivadas por e-mail a 14-03-08

#### CONTROLO DE ROTINA 1:

Parâmetros	Unidades	Valor paramétrico	N.º de análises Previstas no PCQA	N.º de Análises Realizadas	% de Análises Realizadas	Valor Máximo Obtido	Valor Mínimo Obtido	% de Análises que cumprem a legislação	ZA 1 (06.10.2008)	ZA 2 (06.10.2008)	ZA 1 03.11.2008)	ZA 1 02.12.2008)	ZA 2 02.12.2008)
E.coli (DMB-P-09)	N/100ml	0	5	5	100%	0	0	100%	0	0	0	0	0
Bactérias Coliformes (DMB-P-09)	N/100ml	0	5	5	100%	1	0	80%	0	1	0	0	0
Cloro Residual Livre (SMEWW 4500 Cl G)	mg/L Cl <sub>2</sub>	≥0,2 ≤0,6 (valor recomendado)	5	5	100%	0,93	0,10	-	0,37	<0,10	0,93	0,46	0,17



# Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Câmara Municipal

Gabinete do Presidente

## CONTROLO DE ROTINA 2:

Parâmetros	Unidades	Valor paramétrico	N.º de análises Previstas no PCQA	N.º de Análises Realizadas	% de Análises Realizadas	Valor Máximo Obtido	Valor Mínimo Obtido	% de Análises que cumprem a legislação	ZA 1 20.10.2008)	ZA 2 (04.08.2008)	ZA 1 17.11.2008)	ZA 1 15.12.2008)
Alumínio (EN ISO 11885)	µg/L Al	200	3	3	100%	120	69	100%	69	-	120	43
Amónio (SMEWW)	mg/LNH <sub>4</sub>	0,50	4	4	100%	0,32	<0,30	100%	<0,30	<0,30	<0,30	0,32
N.º de Colónias a 22°C (ISO 6222:1999)	N/mL	s/ alteração anormal	4	4	100%	4	0	-	4	0	0	0
N.º de Colónias a 37°C (ISO 6222:1999)	N/mL	s/ alteração anormal	4	4	100%	27	0	-	1	0	0	27
Condutividade (SMEWW 2510 B)	µs/cm a 20°C	2500	4	4	100%	419	150	100%	150	419	154	90
Clostridium Perfrngens (HPA w513.1)	N/100mL	0	4	4	100%	0	0	100%	0	0	0	0
Cor (SMEWW 2120 C)	mg/L Pt-Co	20	4	4	100%	<1,0	1,0	100%	<1,0	1,0	<1,0	<1,0
pH (SMEWW 4500 H B)	unidades de pH	6,5 - 9,0	4	4	100%	7,9 (16°C)	7,2 (20°C)	100%	7,4 (22°C)	7,2 (20°C)	7,9 (16°C)	7,7 (17°C)
Manganês (SMEWW 3113 B)	µg/L Mn	50	4	4	100%	11,2	1,1	100%	1,1	5,5	11,2	5,5
Nitratos (SMEWW 4500 NO <sub>3</sub> B)	mg/L NO <sub>3</sub>	50	0	0								
Oxidabilidade (NP 731)	mg/L O <sub>2</sub>	5,0	4	4	100%	1,1	<1,0	100%	<1,0	<1,0	<1,0	1,1
Cheiro (SMEWW 2150)	Factor de Diluição	3	4	4	100%	0,0	0,0	100%	0,0	0,0	0,0	0,0
Sabor (SMEWW 2150)	Factor de Diluição	3	4	4	100%	0,0	0,0	100%	0,0	0,0	0,0	0,0
Turvação (SMEWW 2130 B)	UNT	4	4	4	100%	1,2	<0,20	100%	0,33	<0,20	1,2	<0,20

# Município de Figueira de Castelo



R

Câmara Municipal

Gabinete do Presidente